



Kiwa KvINL Procescertificaat K89845/03



| | | | |
|------------|------------|----------------|------------|
| Uitgegeven | 2018-11-20 | Vervangt | K89845/02 |
| Geldig tot | 2021-11-20 | Eerste uitgave | 2015-11-20 |

Van den Hoogen Engineering B.V.

Dit certificaat is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d. 2016-07-01 en de delen BRL 6000 - 01, 02, 03 d.d. 2016-07-01 afgegeven door Kiwa, conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Van den Hoogen Engineering B.V. voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 en 5 van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Van den Hoogen Engineering B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op pagina 2 en volgende vermeld.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van de Stichting Bouwkwiteit: www.bouwkwiteit.nl

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KvINL.

Ronald Karel
Kiwa

De gebruiker van dit Kiwa KvINL certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is.

*Dit certificaat bestaat uit 5 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

CERTIFICAAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Van den Hoogen Engineering B.V.
Nijverheidsweg 13
3751 LP BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Postbus 202
3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Tel. 033-2997440
info@vandenhoogen.nl
www.vandenhoogen.nl
KVK 31036167

Bouwbesluit



BRL 6000-01: Bouwbesluitgang elektrotechnische installaties van individuele woningen

| Afd. | Onderwerp | Grenswaarde/bepalingsmethode | Prestatie volgens certificaat | Toelichting/voorwaarden |
|------|---|--|---|-------------------------|
| 6.1 | Verlichting | Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux | Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4 | |
| | | Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten | Voldoet aan artikel 6.3, lid 5 | |
| | | Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie | Voldoet aan artikel 6.4 | |
| 6.2 | Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie | Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 | Voldoet aan artikel 6.8, lid 1 | |
| | | Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit | Voldoet aan artikel 6.10, lid 1 | |

BRL 6000-02: Bouwbesluitgang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

| Afd. | Onderwerp | Grenswaarde/bepalingsmethode | Prestatie volgens certificaat | Toelichting/voorwaarden |
|------|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| 6.1 | Verlichting | Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux | Voldoet aan artikel 6.2 | |
| | | Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten | Voldoet aan artikel 6.3 | |
| | | Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie | Voldoet aan artikel 6.4 | |
| 6.2 | Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie | Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 | Voldoet aan artikel 6.8, lid 1 | |
| | | Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit | Voldoet aan artikel 6.10, lid 1 | |

BRL 6000-03: Bouwbesluitgang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

| Afd. | Onderwerp | Grenswaarde/bepalingsmethode | Prestatie volgens certificaat | Toelichting/voorwaarden |
|------|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| 6.1 | Verlichting | Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux | Voldoet aan artikel 6.2 | |
| | | Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten | Voldoet aan artikel 6.3 | |
| | | Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie | Voldoet aan artikel 6.4 | |
| 6.2 | Voorziening voor het af nemen en gebruiken van energie | Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 | Voldoet aan artikel 6.8, lid 1 | |
| | | Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit | Voldoet aan artikel 6.10, lid 1 | |

SPECIFICATIE INSTALLATIES

- 01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen
- 02 Middelgrote elektrotechnische installaties (max. 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- 03 Grote elektrotechnische installaties (> 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen